



P - zásuvky osazené v parapetním kanále

### LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST Em (lx) min	RUŠIVÉ OSLNĚNÍ UGRL	INDEX PODÁNÍ BAREV Ra min.
1.01	SCHODIŠTĚ				
1.02	ČEKÁRNA, RECEPCE				
1.03	KANCELÁŘ				
1.04	WC VEŘEJNOST				
1.05	PŘEDSÍŇKA				
1.06	ORDINACE II				
1.07	PŘÍPRAVNA				
1.08	ORDINACE I				
1.09	ZÁDVEŘÍ				

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
 ▷ 3xN+PE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S,  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
 ▷ automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN  
 ▷ hlavním pospojování v celém objektu.

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.PROFESE BUJOK	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Elektroprojekce, inž.činnost <b>Libor BUJOK</b> Vendryně 705, 739 94 Vendryně E-mail:bujok@volny.cz Mob.: 602776705	
INVESTOR: Dent economy, s. r. o., Vendryně 739, 739 94 Vendryně				OPRAVA / DATUM	
MÍSTO STAVBY: Vendryně 739				FORMAT	2 A4
<b>ELEKTRO</b>				DATUM	14.02.2016
				STUPEŇ	DPS
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINÉHO DOMU NA ZUBNÍ ORDINACI</b>				MĚŘITKO	1:50
				Č.KOPIE	1 2 3 4 5 6
Situační shéma - zásuvky a motory I. NP.				ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU
				<b>1523</b>	<b>532</b>