



WL29-CYKY-J 3x1.5
A5/29

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST Em (lx) min	RUSIVÉ OSVNĚNÍ UGR _L	RUSIVÉ OSVNĚNÍ UGR _L
101	Dílna	5.2.19.1	500	22	80
102	Dílna	5.2.19.1	500	22	80
103	Technická místnost	5.2.19.1	200	25	80
104	Chodba	5.1.1.2	150	25	40
105	Kancelář	5.2.19.1	500	19	80
106	Denní místnost, šatna	5.2.19.1	200	25	80
107	Sprcha	5.2.19.1	200	25	80
108	WC	5.2.19.1	200	25	80
109	WC	5.2.19.1	200	25	80

- WL19-CYKY-J 3x1.5
- WL20-CYKY-J 3x1.5
- WL21-CYKY-J 3x1.5
- WL22-CYKY-J 3x1.5
- WL23-CYKY-J 3x1.5
- WL24-CYKY-J 3x1.5
- WL25-CYKY-J 3x1.5
- WL26-CYKY-J 3x1.5
- WL27-CYKY-J 3x1.5
- WL29-CYKY-J 3x1.5

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
 ▷ 3xN+PE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S,
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
 ▷ automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN
 ▷ hlavním pospojování v celém objektu.

VYPRACOVAL Libor Bujok	ODP.PROJ.PROFESE Libor Bujok	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Elektroprojekce, inž.činnost Libor BUJOK Vendryně 705, 739 94 Vendryně E-mail: bujok@volny.cz Mob.: 602276705
KRAJ: Severomoravský		OBEC: CHOTĚBUZ, k. ú. ZPUPNÁ LHOTA p. č. 757/1		
INVESTOR: BOGDAN SZMEK, POD ZVONEK 284, 737 01 Č. TĚŠÍN				
STAVBA AUTOSERVISU A AUTOLAKOVNY		FORMAT	4 A4	
ELEKTROINSTALACE		DATUM	26.08.2013	
		STUPEN	DPS	
		MERITKO	1:50	
		ZAK.CISLO:	006/2013	
Situační schéma - osvětlení		ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU	
		006/13	503d102	